ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Общественно бытовой корпус КГБ ПОУ ХАМК
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 169

ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ НА ОБЪЕКТЕ				
ВХОДНАЯ ГРУППА И ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	🟢	🟢	🟢	🟡
ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО	🟢	🟡	🟡	🔴
ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	🟡	🟡	🟡	🟡
ЗОНА ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ	🔴	🔴	🔴	🔴
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ	🔴	🔴	🔴	🔴
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ	🟡	🟡	🟡	🟡
ДУБЛИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШРИФТА БРАЙЛЯ	🟡	🟡	🟡	🟡

	ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ
	ДОСТУПНО ЧАСТИЧНО
	ДОСТУПНО УСЛОВНО

ВХОДНАЯ ГРУППА И ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Центральный вход в общественно-бытовой корпус КГБ ПОУ ХАМК в оборудовании пандусом не нуждаемся. Ширина дверных проемов более 0,9 м. кнопка вызова сотрудника КГБ ПОУ ХАМК на входе в здание. На входных группах установлены доводчики, обеспечивающие легкое открывание дверей и плавное закрытие.

Основные показатели доступности:

- Расстояние до объекта оказания услуг от остановки "Автодорожный техникум" **150 м.,** маршрутный автобус **8, 23, 35, 47, 48, 71; трамвай 5.**
- Время движения (пешком) 5 **мин**.
- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть.
- Ширина пешеходного пути (тротуар) составляет 2 **м.**
- Перекрестки нерегулируемые, регулируемые: **регулируемые переходы со зрительным оповещением есть.**
- Информация на пути следования к объекту нет**.**
- Перепады высоты на пути не **более 10 градусов.**
- Их обустройство для инвалидов на коляске есть**.**

Для сопровождения слепых и колясочников, прибывших в общежитие КГБ ПОУ ХАМК, сотрудник вахты вызывает ответственное лицо по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО

Парковка расположена с левой стороны, имеется четыре парковочных места для инвалидов, расстояние от парковки до входа в здание 50 метров.

ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Территория КГБ ПОУ ХАМК не соответствует в полном объеме условиям

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ЗОНА ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Не соответствует.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Не имеется.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ
На сайте КГК ПОУ ХАМК в сети Интернет создан специальный раздел для слабовидящих. Имеются системы противопожарной сигнализации, речевого и светового (для слабослышащих) оповещения людей о пожаре, а также оборудованы пути эвакуации и система аварийно – эвакуационного освещения.
ДУБЛИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШРИФТА БРАЙЛЯ
Не в полном объеме.